



ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

GA Energo technik s.r.o.

Na střílně AB
330 11 Plzeň

Vaše zn.:
Kro/6113610009

č.j.:
8084-14-701

Vyřizuje:
Ing.Pěnkava
tel.225 422 904
email: penkava@caa.cz

V Praze dne:
7.1.2015

Úřad pro civilní letectví jako věcně a místně příslušný orgán podle ustanovení § 89 odst. 2 písm. e) 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o civilním letectví), na základě žádosti ze dne: 29.12.2014 žadatele / společnosti **GA Energo technik s.r.o.**, IČ 49196812 se sídlem Na střílně AB, **330 11 Plzeň** vydává dle § 40 a § 41 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2 zákona o civilním letectví č. 49/1997 Sb. a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, následující závazné stanovisko k územnímu řízení stavby:

„ Vedení 400kV V 451/448 TR Babylon – TR Bezděčín „

Na základě letecko provozního posouzení daného území – průniku tras elektrovedu ochrannými pásmy letišť, křížení a souběhu elektrovedů s komunikacemi, zejména s ohledem na zajištění bezpečnosti letů vrtulníků LZS, Policie ČR, požaduje ÚCL ve smyslu předpisu Ministerstva dopravy L 14-Letiště (příloha 14, hlava 6, v souladu s ICAO Annex 14), následující rozsah překážkového značení elektrovedu VVN a dalšího závazného postupu projednávání:

- V úsecích **křížení trasy VVN s komunikací R 35 (E 442)** (u Hodkovic n.Mohelkou) - **zajistit barevné překážkové značení stožárů č. 167 až č.181 A a č.181B** (schválené barvy RAL TRAFIC / bílá , white- 9016 , červená,red- 3020 /) **a instalaci kulových značek na vrchním vedení v úseku od stožáru č. 172 až po stožár č. 180;** v souladu s čl. 6.2.4 a 6.2.8 až 6.2.10, hlavy 6, L 14)

ÚCL souhlasí s umístěním a realizací předmětné stavby za předpokladu splnění výše specifikovaných podmínek. Souhlas s umístěním a provedením stavby formou veřejnoprávní smlouvy dle § 78 ods.3 a § 116 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon. Realizace předmětné akce se povoluje za předpokladu dodržení projektové dokumentace (situování, výška, rozsah atd.). Stanovisko je platné i pro další stupně projektu i pro další řízení. Žadatel je oprávněn pořizovat kopie tohoto stanoviska za účelem jeho dalšího šíření dotčeným subjektům v rámci správní ekonomie, tak aby se zamezilo duplicitnímu projednávání. Stanovisko k územnímu řízení je konečné a platné 2 roky.

Ing. Petr Pěnkava
vrchní inspektor